



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Лузского района
ул. Ленина, 7, г. Луза, 613980

Предписание № 54/1/1-4
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2 г. Лузы Кировской области
Заведующей МКДОУ детский сад № 2 Бобылевой Евгении Владимировне

“ 13 ” ноября 2019 г. проведено обследование (проверка) _____ главным государственным _____
(должность)

инспектором Лузского района по пожарному надзору Елькиным А.В., здания МКДОУ детский сад № 2 г. Луза Кировской области, находящегося по адресу Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. Тургенева, 1А совместно с заведующей МКДОУ детский сад № 2 г. Луза Бобылевой Евгенией Владимировной. В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада отсутствует эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 (далее ППР в РФ)	01.11.2020	
2.	Не обеспечено наличие на дверях здания (помещений) складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР в РФ	01.11.2020	

3.	Помещения спортивного зала не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре.	ст.46 ФЗ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»; ст.1, ст.4, ст.5, ст.6, ст.52, ст.54, ст.83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «О требованиях пожарной безопасности; СП 3.13130.2009 подпункт 16,17 таблицы 2; СП 5.13130.2009 приложение А таблица А.1 подпункт 9, таблица А.3 подпункт 38; НПБ 110-03* п.4, подп.9 табл.1, п.38 табл.3; НПБ 104-03* п.7 табл.2	01.11.2020	
4.	В лестничных клетках здания детского сада радиаторы отопления, выступающие из плоскости стены, размещены на высоте менее требуемых 2,2 м. от пола.	ст.89 ФЗ №123, п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.32* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3-м квартале 2020 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Начальник ОНДПР Лузского района-
Главный государственный инспектор
Лузского района по пожарному надзору
(должность государственного инспектора)

А.В. Елькин
(фамилия, инициалы)

“ 13 ” 11 ноября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МКДОУ детский сад
№ 2 г. Луза Кировской области
(должность)

Е.В. Бобылева
(фамилия, инициалы)

“ 13 ” 11 ноября 20 19 г.